



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

Константиновский район, х. Ведерников
(место составления акта)

« 24 » июля 2017 г.
(дата составления акта)
14 часов 45 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
№ 30-69/17**

По адресу/адресам:

347267, Ростовская обл., Константиновский район, х. Ведерников, 3-й переулок, 8
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 12.05.2017 г. № 2954/Р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 8 "Виноградинка" (далее МБДОУ №8 «Виноградинка»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С "27" июня 2017 г. по "24" июля 2017 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ 48 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ №8 «Виноградинка», Самусенко Надежда Петровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

15.06.2017 г. в 08.00 ч.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Рыльков Евгений Петрович государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Боева Елена Анатольевна главный государственный инспектор Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Самусенко Надежда Петровна, заведующий МБДОУ №8 «Виноградинка».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Установлено: на основании ст. 29.1 п.1 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" государственный энергетический надзор в отношении деятельности МБДОУ №8 «Виноградинка», связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств не осуществляется в связи с тем, что согласно актам разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон - приложение к договору от 09.01.2017 г. № 110300725 и от 31.12.2014г. №3300/97 и проектной документации, электроустановки МБДОУ №8 «Виноградинка» присоединена к одному источнику электроснабжения, суммарная максимальная мощность электроустановки не превышает 150 киловатт (22,2 киловатт), номинальное напряжение питания до 1000 вольт (0,4 кВ).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием положений(нормативных) правовых актов): не выявлено.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от 09.01.2017 г. № 110300725.
2. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от 31.12.2014г. №3300/97.
3. Копия энергетического паспорта МБДОУ №8 «Виноградинка», рег. № СРО-Э-009-020-040, разработанного ООО НПП «ВНИКО» в апреле 2012г.;
4. Копия программы энергосбережения МБДОУ №8 «Виноградинка», от 30.03.2010г. на 2010-2014г.г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

 _____ Е.П. Рыльков

 _____ Е.А. Боева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Самусенко Надежда Петровна, заведующий МБДОУ №8 «Виноградинка»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" июни 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)